

Az ATIVIZIG tájékoztatója az aktuális belvízvédelmi helyzetről

2015. január 29.

Az elmúlt 24 órában a Tisza-vízgyűjtőn, és ezen belül az ATIVIZIG területén sem volt említésre méltó csapadék. A meteorológiai előrejelzés szerint a hét végén kell ismét csapadékra számítani, főleg pénteken és vasárnap.

A hegyvidéki vízgyűjtőt borító hó vízkészlete érdemben nem változott: a Körösök mentén az időszakra számított sokéves minimum közelében van, a Maros völgyében a sokéves átlag háromnegyede, a Szeged feletti Tisza-vízgyűjtőn kevesebb, mint az ilyenkor szokásos mennyiség fele.

Az Alsó-Tiszán, az elmúlt napokban kialakult kisebb árhullám tetőzőben van (Szegednél a vízállás ma reggel 374 cm, Mindszentnél 405 cm), a következő napokban lassú apadás várható. A Hármas-Körösön és a Maroson is apadásra lehet számítani.

Belvízvédekezés

Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság mind a 8 belvízvédelmi szakaszán működnek szivattyútelepek. **Az igazgatóság szivattyútelepei közül jelenleg 70 üzemel: 33 szivattyútelep II. fokú (24 órás üzem), 37 szivattyútelep I. fokú készülség mellett üzemel.** A szivattyúzások az igazgatóság teljes működési területét (*Csongrád megye teljes területe, Békés és Bács-Kiskun megye egy-egy része, valamint Jász-Nagykun-Szolnok megye Öcsöd és Kunszentmárton térsége*) mentesítik a megnövekedett vízmennyiségtől.

Az elmúlt napon a szivattyúk által átemelt víz mennyisége 4 millió m³ volt.

Az igazgatóság működési területén a belvízi elöntés nagysága 43.600 ha, ebből 24.950 ha vetés-szántó.

Az elöntések nagysága a talaj telítettsége miatt – a szivattyúzások ellenére is - várhatóan csak lassan fog csökkenni, mivel a téli időszakban sem a párolgás, sem a növényzet nem segíti a belvizes helyzet javulását.





Jelenleg **az igazgatóság 219 munkatársa** vesz részt a belvízvédekezési feladatok ellátásában.

A vízügyi igazgatóság gát- és csatornaőrei a vízkormányzó műtárgyakat folyamatosan ellenőrzik és szükség szerint szabályozzák, illetve a csatornákon lévő uszadékok kézi eltávolítását, az elöntött területek felmérését végzik, valamint a szivattyútelepi gépészek a szivattyútelepek folyamatos üzemét biztosítják.

A belvíz jobb levezethetősége érdekében jelenleg a Sámson-Apátfalvi-Száraz-éren folyik kotrási munka.

Önkormányzatok védekezése:

Az igazgatósághoz érkezett adatok szerint **I. fokú** belvízvédelmi készütség van érvényben **Domaszék, Kömpöc, Újszentiván, Pitvaros és Szentes településeken. II. fokú** készütség van érvényben **Balástya, Kistelek, Csanytelek, Dóc és Kunszentmárton** településeken.

Dr. Kozák Péter
védelemvezető